

Kozięgłowy, dnia 05.10.2026 r.

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: RFX000000016

Do wszystkich wykonawców

Uwagi wniesione przez wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

Dotyczy postępowania „Wykonanie odwiertu zastępczego nr 4 oraz likwidacja studni nr 1 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Czerwonaku przy ul. Okrężnej dz. 33/1 ark. 22 obr. Czerwonak, gmina Czerwonak”

Zamawiający publikuje zgłoszone uwagi wniesione przez wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy z

„§ 7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają:

1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości netto,brutto
(słownie:), w tym:

a) za wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) - 4) umowyzł netto,
.....zł brutto, przy czym wynagrodzenie za ten etap nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto za zakres podstawowy;

b) za wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 5) – 25) umowyzł netto,
.....zł brutto.”

na

„§ 7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają:

1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości netto,brutto

(słownie:), w tym:

a) za wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt 1) - 4) umowyzł netto,zł brutto, przy czym wynagrodzenie za ten etap nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto za zakres podstawowy;

b) za wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) – 25) umowyzł netto,zł brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia zgłoszone uwagi i dokonuje następujących zmian dokumentacji postępowania:

W § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b projektowanych postanowień umowy odesłania do „§ 1 ust. 2” zastępuje się odesłaniami do „§ 1 ust. 3”.

2. Prosimy o korektę nr Znaku sprawy nadanego przez Zamawiającego w dokumentach postępowania z RFX000000015 (na platformie zakupowej opublikowany z datą 25.09.2026 godz. 14:07 i terminem składania ofert na dzień 07.10.2026) na RFX000000016 (na platformie opublikowany z datą 25.09.2026 godz. 16:26 i terminem składania ofert na dzień 09.10.2026)

Odpowiedź:

Prostuje się błędnie wskazany w dokumentach znak sprawy: zamiast „RFX000000015” należy przyjąć „RFX000000016”. Zmiany mają charakter porządkowy i nie zmieniają zakresu zamówienia ani zasad ustalania wynagrodzenia. W załączeniu Zamawiający udostępnia poprawiony projekt umowy.

ZATWIERDZAM:

Tomasz Sikora

Prezes Zarządu

Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

Sp. z o.o.



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Sikora

Date / Data: 2026-
10-05 14:56

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)